

Fingrid Oyj

# Taustadokumentti tasevastaavien ehtomuutoksien sidosryhmäkuule- miseen 4/2022

24.3.2022

24.3.2022

## 1 Johdanto

Kaikkia tasevastaavia koskevat yhtäläiset ehdot ja edellytykset. Fingrid Oyj tekee esityksen näistä ehdoista, ja Energiavirasto vahvistaa ne Komission asetuksen (EU)2017/2195 sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista (EBGL, artikla 18) mukaisesti.

Eurooppalainen tasehallinnan suuntaviiva velvoittaa EU:n jäsenvaltioita siirtymään 15 minuutin taseselvitysjaksoon. Suomessa siirtyminen tapahtuu Energiaviraston myöntämän poikkeuspäätöksen mukaisesti 22.5.2023. Myös energiamittauksessa siirrytään suurelta osin 15 minuutin resoluutioon Valtioneuvoston asetuksen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (767/2021) mukaisesti.

Taseselvitysjakson lyhentyminen ja energiamittauksen resoluution muutos nykyisestä tunnin aikajaksosta 15 minuutin aikajaksoon tuo muutostarpeita tasevastaavien ehtoihin. Muutokset on suunniteltu tulevan voimaan samanaikaisesti varttitaseen käyttöönoton kanssa, eli 22.5.2023 klo. 01.00 (EET).

15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönoton vaatimien muutosten lisäksi esitetään tasehallinnan ehtoihin määriteltäväksi aiemman kahden siirtoalueen sijaan kolme siirtoaluetta.

## 2 Listaus esitetyistä ehtomuutoksista (pääkohdat)

### 2.1 Tasepalvelusopimus

Ei muutoksia.

### 2.2 Liite 1, osa 1, Fingrid Oyj:n yleiset tasehallinnan ehdot

- **Esitetty muutos:** Tuotantosuunnitelmat toimitetaan taseselvitysajaksokohtaisesti. Tuotantosuunnitelmat kaikille seuraavan tunnin taseselvitysajaksolle toimitettava viimeistään 45 min ennen seuraavaa tunninvaihdetta. Tuotantosuunnitelmia voi päivittää 25 min ennen taseselvitysajakson alkua, jos tasevastaava on käynyt kauppaa päivänsisäisillä markkinoilla T-45 ajankohdan jälkeen.
  - *Tausta:* Tehotasapainon ennustamiseksi ja säätötarpeen määrittämiseksi tuotantosuunnitelmia tarvitaan 15 minuutin tarkkuudella.
- **Esitetty muutos:** Tuotantosuunnitelmiin liittyvät säätöobjektit muodostuvat yhdestä tai useammasta samalla siirtoalueella olevista saman tuotantomuodon voimalaitoksista. Siirtoalueita on jatkossa kolme nykyisen kahden alueen sijaan; leveyspiirin 63° eteläpuoli (etelä), leveyspiirin 63° ja 65° välinen alue (keski) sekä leveyspiirin 65° pohjoispuoli (pohjoinen).
  - *Tausta:* Kantaverkon toimitusvarmuuden varmistamiseksi siirtoaluemäärittelyyn on lisätty Kemi-Oulujoen poikkileikkaus (leveyspiirin 65° pohjoispuoli). Siirtoalueiden maantieteellinen sijainti on päivitetty vastaamaan kantaverkon teknistä nykyrakennetta.

24.3.2022

- **Esitetty muutos:** Tuotantosuunnitelmien yksityiskohtaiset raportointisäännöt siirretään ehdoista erilliseen ohjeeseen.
  - *Tausta:* Laaditaan yksityiskohtainen ohje tuotantosuunnitelmien toimittamisesta ja sanomaliikenteestä.

### 2.3 Liite 1, osa 2, Fingrid Oyj:n yleiset taseselvityksen ehdot

- **Esitetyt muutokset:**

- **7.1.1 kiinteät toimitukset**

*Esitetty muutos:* Tasevastaavan tulee raportoida Taseselvityksyksikölle tasevastaunsa sähkönmyyjäkohtaiset vastapuolittain eriteltyt kiinteiden toimitusten lopulliset taseselvitysjakson tiedot ennen kyseisen taseselvitysjakson alkua, nykyisen 20 min ennen taseselvitysjakson alkua sijaan.

*Tausta:* Siirryttäessä 15 min taseselvitykseen on tarvetta päivittää myös kiinteiden toimitusten raportointiaikoja.

### 2.4 Liite 2, Maksukomponentit ja maksujen määräytyminen

- **Esitetyt muutokset:** volyymimaksun netotus, tasepoikkeaman hinnoittelu.

- **2.3 Tasepoikkeaman volyymimaksu**

*Esitetty muutos:* Säilytetään nykyinen tasepoikkeamamaksun kohdentuminen tasevastaavaan tunninaikaiseen nettotasepoikkeamaan. Tasevastaava maksaisi Fingridille kiinteän tasepoikkeaman volyymimaksun Fingridin Tasevastaavalle myymää ja tältä ostamaa käyttötunnin osalta netotettua tasepoikkeaman megawattituntia kohti.

*Tausta:* Tässä vaiheessa, kun tasevastaavan tunnin sisäisten taseselvitysjaksojen tasapainottamisen mahdollisuudet ovat rajalliset siirryttäessä 15 min taseselvitykseen ja 15 minuutin mittaustietojen lähetykseen, ehdotetaan tasevastaavien volyymimaksun kohdistamista nykyisen kaltaisesti tasevastaavan käyttötunnin nettotasepoikkeamaan.

- **3 Tasepoikkeaman hinnoittelu**

*Esitetty muutos:* Mikäli mFRR markkina-aikajakson aikana on tehty sekä ylös- että alassäätöjä, määritellään taseselvitysjakso ylös- tai alassäätöjaksoksi sen mukaan kumpaan suuntaan on mFRR markkina-aikajakson aikana energiamääräisesti säädetty enemmän.

24.3.2022

*Tausta:* Siirryttäessä 15 min taseselvitykseen ja 15 minuutin mittaus-tietojen lähetykseen säätösähkömarkkinalla tullaan säätöelektrisuuden hinta edelleen määrittämään tuntitasolla.