

36 %

tarkastetuista kiinteistöistä kuuluu pelastusturvallisuuden riskiryhmään

Yli
6 000 Taloyhtiötä ja
yrityskiinteistöä

Yli
3 000 Pelastustarkastusta
vuodessa

21,5 %

ei ollut huolehtinut pelastussuunnitelman päivittämisestä.

32 %

ei ollut tiedottanut pelastussuunnitelmasta.

61 %

taloyhtiöistä ei ollut huolehtinut savunpoistojärjestelmien huolloista ohjeiden mukaisesti.

30 %

taloyhtiöistä ottaa turhia riskejä porrashuoneiden paloturvallisuudessa säilyttämällä ylimääräistä tavaraa rappukäytävässä.

36 %

kohteista käsisammuttimet olivat huoltamatta.

18 %

lämmönjakohuoneissa palokatkopuutteita.

23 %

sähköpääkeskuksissa palokatkopuutteita.

16 %

porrashuoneissa palokatkopuutteita.